

EMANO 2 Behälter 12 - 16 - 20 - 25 EW


| EW | Typ | Breite | | | | | | Gesamt Gewicht (kg) |
|----|-----|--------|------|------|------|------|------|---------------------|
| | | | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | |
| 12 | 1-1 | 2200 | 1750 | 1300 | 1200 | 1150 | 1100 | 800 |
| 16 | 2-2 | 2200 | 1900 | 1450 | 1350 | 1300 | 1250 | 900 |
| 20 | 4-4 | 2200 | 2200 | 1750 | 1650 | 1600 | 1550 | 1000 |
| 25 | 4-4 | 2200 | 2200 | 1750 | 1650 | 1600 | 1550 | 1050 |

Wichtig für die Montage:

Die Schachtabdeckung mit Lüftungsöffnung gehört über den 2. Behälter (Biologie). Die Überdeckung auf dem Behälter darf max. 50cm betragen (Domverlängerung verfügbar)

Legende:

- E... Einlauf: Muffe KG 160
- A... Ablauf: Muffe KG 160
- B... Schutzrohr: Schlamm KG 110
- C... Schutzrohr: Belüftung/ELT KG 110
- Z1: Muffe KG 160
- Z2: Muffe KG 160
- Z3: Rohr Ø40



ACHTUNG!
Zu-/Ablaufrohr Behälter nicht bündig abschneiden
10cm Überstand erforderlich

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| Datum: 21.05.2023 | | Name: K. Wagner | |  Bergmann Beton + Abwassertechnik GmbH Am Zeisig 8 09322 Penig OT Wernsdorf Tel.: 03 73 81 / 861 - 0 Fax: 03 73 81 / 861 - 50 Tel.: 03 73 81 / 861 - 37 Fax: 03 73 81 / 861 - 36 |
| Geprüft: 21.05.2023 | | Name: J. Ilian | | |
| Norm: EN 12566-3 | | | | |
| Projekt / Bezeichnung: EMANO Kammertank 12/16/20/25 EW | | Benennung: wsb®- Typ2 - 12-16-20-20-25, Klasse C und N Kunststoffanlage PE DN 2200 | | Blatt 1/1 |
| Allgemeintoleranz: | | Projektnr.: | | Werkstoff: 9002-88-4 |
| | | Maßstab: - | | Format: DIN A4 |